

Vse, kar morate nujno vedeti o pregledih plinskih naprav in napeljav

Za vas kot uporabnika zemeljskega plina smo zbrali nekaj ključnih informacij in dejstev, ki jih morate poznati v zvezi s problematiko pregledovanja in vzdrževanja plinskih napeljav in naprav.

Zakonodaja v Sloveniji

Veljavna zakonodaja v Sloveniji opredeljuje dolžnost rokovanja, vzdrževanja in pregledovanja:

PREDPIS	VSEBINA	ODGOVORNOST
Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov	Predpisuje obveznost rednih pregledov naprav za odvod dimnih plinov s strani pooblaščenih dimnikarske službe.	Lastnik stavbe oz. stanovanja
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj	Predpisuje, kateri elementi plinskih napeljav morajo biti vzdrževani in kako.	Lastnik stavbe oz. stanovanja
Požarno-varstvena zakonodaja	Za poslovne objekte opredeljuje obveznost rednih pregledov celotne notranje plinske napeljave.	Lastnik stavbe
Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje	Opredeljuje pravice in dolžnosti uporabnika zemeljskega plina.	Lastnik oz. uporabnik

Redni pregled notranje plinske napeljave priporočamo enkrat letno


Redni pregledi notranje plinske instalacije se izvajajo v skladu s priporočili nemškega združenja za vodo in plin (DVGW TRGI), ki jih je v naš pravni red uvedla Tehnična smernica TSG-1-001:2010: Požarna varnost v stavbah. Tako naj lastnik enkrat letno sam pregleda plinsko napeljavo (kontrolni list), na 12 let pa jo naj pregleda za to usposobljeni strokovnjak.

Dežurna služba Energetike Celje

Energetika Celje ima za uporabnike plina zagotovljeno **24-urno dežurno službo**, zato v primeru suma na puščanje plina v stanovanju (značilen vonj) nemudoma pokličite **041 633 453** in naš strokovnjak bo napako odpravil.



SHEMA PLINSKE NAPELJAVE



KONTROLNI LIST – Redni letni pregled plinske napeljave

1. Ali ste zaznali značilen in moteč **vonj po plinu** v prostoru? DA NE
2. *Dostop* do požarnega ventila ali ventila pred plinomerom je oviran, ga sploh ne najdem. DA NE
3. *Plinomera* ne morem odčitati, ker je **nedostopen**. DA NE
4. *Barva* plinske cevi odstopa in pojavlja se **rja**. DA NE
5. *Nosilci* plinske cevi so poškodovani in **razmajani**. DA NE
6. *Prezračevalne odprtine* na vratih ali stenah so nedostopne, neprehodne ali prelepljene.
(To je pomembno za plinske peči z zajemom zgorevalnega zraka iz prostora.) DA NE
7. Je *prikjučna* plinska cev za štedilnik stisnjena, prepognjena ali v bližini vročih delov štedilnika? DA NE
8. Ali pri delovanju plinske peči zaznavate nenavaden *hrup pri odvodu dimnih plinov*? DA NE
9. Ali vidni plamen pri delovanju plinske peči ali štedilnika *ni modrikast*? DA NE
10. Ali imate morda še kakšno vprašanje, ki je povezano z vašo skrbjo
za varno obratovanje plinske napeljave? DA NE

DA - VSAJ NA ENO VPRAŠANJE STE ODGOVORILI Z »DA«

Svetujemo vam, da pokličete **usposobljenega serviserja (seznam serviserjev lahko dobite pri nas)** plinskih napeljav ali **pooblaščenega serviserja** za vašo plinsko peč ali štedilnik (glej servisno knjižico proizvajalca naprave).

NE - PRI VSEH VPRAŠANJIH STE ODGOVORILI Z »NE«

Kaže, da je vaša plinska napeljava v **dobrem stanju**. Vzemite si čas in opravite takšen pregled tudi prihodnje leto, če prej ne boste opazili drugih posebnosti.

Če imate morda še kakšno vprašanje, nas pokličite in svetovali vam bomo, kako ukrepati **(03 425 33 00)**.

Datum: _____ Podpis lastnika: _____

Kontrolni list uporabnika hranite v osebnem arhivu, saj z njim lahko dokazujete, da ste redno in skrbno izvajali kontrolo svojih plinskih napeljav.